

Отчет об исполнении предписаний проверяющих органов.

2021год.

Название органа государственного контроля (надзора) юридического лица индивидуального предпринимателя	Акт проверки (протокол осмотра) органом государственного контроля (надзора) юридического лица индивидуального предпринимателя №, дата	выявленные нарушения	сведения о выполнении
МЧС России Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов – ямскому районам.	№11 от 04.03.2021г.	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности эвакуации людей в безопасную зону	выполнена проектно – сметная документация, поданы докладные на имя начальника Управления образования администрации РМР о выделении финансовых средств на выполнение данного вида работ.

Отчет об исполнении предписаний проверяющих органов.

2022 год.

Название органа государственного контроля (надзора) юридического лица индивидуального предпринимателя	Акт проверки (протокол осмотра, представление) органом государственного контроля (надзора) юридического лица индивидуального предпринимателя №, дата	выявленные нарушения	сведения о выполнении
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (Роспотребнадзор)	протокол осмотра №599 от 05.07.2022г. представление от 27.07.2022г.	- на территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов (контейнер установлен на земле)	площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов сделана
		на территории детского сада частично отсутствуют тентовые навесы для детей, имеющиеся два тентовых навеса, не оборудованы полами из дерева	в 2023 году тентовые навесы будут установлены по губернаторской программе «Решаем вместе»
		в группе «Цыплята» покрытие столов имеют повреждения по поверхности	в группе «Цыплята» боковые поверхности стола отремонтированы
		на пищеблоке часть столов не имеют цельнометаллического покрытия, холодильное оборудование в складе не поддерживает температурный режим, в соответствии с требованиями	подана докладная № 113 от 24.08.2022г на имя начальника Управления образования о необходимости финансирования на приобретение цельнометаллических столов на пищеблок; - приобретен термометр для холодильного оборудования на склад пищевой продукции;
		в раздевалках детей не созданы условия для сушки обуви	сделаны деревянные стеллажи, установленные у радиаторов отопления для сушки обуви.
		в моечной столовой посуды 2 этажа в дошкольной группе «Ромашки» стены оклеены обоями.	бумажные обои переклеены на моющие обои.

		спальные помещения не обеспечены солнцезащитными устройствами (подъемно поворотные жалюзи, тканевые шторы)	в двух группах выполнено, тканевые шторы в спальнях повешены.
		на пищеблоке на емкости с дезинфицирующим раствором отсутствовала информация о дате изготовления, предельного срока годности	нарушение устранено, на емкости с дезинфицирующим раствором пишется информация о дате изготовления, предельного срока годности.
		не проводится производственный контроль, за качеством пищевых продуктов, кулинарных изделий, воды.	производственный контроль за качеством пищевых продуктов, кулинарных изделий, воды производился 16.01.2023года
		меню разработано в нарушение требований п.8.1.2 (приложение 7) т.1.санпин2.3./2.4.3590-20	Меню переработано в соответствии с п.8.1.2. (приложения 7) (добавлены фрукты и овощные блюда
		моечные помещения в группах не оборудованы сушилками для сушки столов посуды, столов приборов	оборудовали в групповых ячейках моечные помещения сушилками для сушки столовой посуды, и столовых приборов.