



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов -Ямскому районам
152150, г. Ростов, ул. Бебеля, 20 «А». тел. 8 (48536) 6-12-57

Акт № 13
обследования

«07» июня 2018 года

г. Ростов
(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Гонозов Максим Александрович, государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
и Гаврилов –Ямского районов по пожарному надзору
обследованию)

с 10 ч. 00 мин. «07» июня 2018 г., по 11 ч. 00 мин. «07» июня 2018 г. проведено обследование
помещений МДОУ «Детский сад №17» по адресу: Ярославская область, Ростовский район, г.
Ростов, ул.Ленинская, д. 26а, совместно с заведующей МДОУ «Детский сад №17» Алешиной
В.П.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено: здание двухэтажное, III СО, оборудовано системой
АУПС, СОУЭ, вывод сигнала о срабатывании АУПС осуществляется диспетчеру ПСЧ-22, от-
ветственные за пожарную безопасность обучены, с персоналом проводится противопожарный
инструктаж.

Нарушений требований норм и правил пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 07 » июня 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует требованиям и нормам пожарной безопасности

«07» июня 2018 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов – Ямского районов
по пожарному надзору Гонозов М.А.

« 07 » июня 2018 г.

(подпись)

М.Л.П.*

