

«» 2. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Алешина Вера Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Не происходит включение световых оповещателей "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Продолжают непрерывно светиться, как и в дежурном режиме. | СП 3.13130.2009 п.3.3 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 2 | Над эвакуационным выходом левого крыла здания, непосредственно наружу здания отсутствуют световые оповещатели "ВЫХОД". | СП 3.13130.2009 п.5.3 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 3 | Дверь эвакуационного выхода из группы "Смурфики" 2-го этажа здания, с одновременным пребыванием более 15 чел., открывается навстречу движения путей эвакуации. | СНиП 21-01-97* п.6.17 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 4 | Из группы "Смурфики" 2-го этажа здания, имеется только один эвакуационный выход. | СНиП 21-01-97* п.6.12 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 5 | Двери эвакуационных выходов из музыкального зала 2-го этажа здания, с одновременным пребыванием более 50 чел., открываются навстречу движения путей эвакуации. | СНиП 21-01-97* п.6.17 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 6 | Кабинет музыкального руководителя на 2-ом этаже здания не оборудован датчиками | НПБ 110-03 п.4 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | автоматической установки пожарной сигнализации. | | |
| 7 | Из группы "Цветные ладошки" 2-го этажа здания, имеется только один эвакуационный выход. | СНиП 21-01-97* п.6.12 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 8 | Дверь эвакуационного выхода из группы "Цветные ладошки" 2-го этажа здания, с одновременным пребыванием более 15 чел., открывается навстречу движения путей эвакуации. | СНиП 21-01-97* п.6.17 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |
| 9 | Дверь эвакуационного выхода из группы "Ромашки" 2-го этажа здания, с одновременным пребыванием более 15 чел., открывается навстречу движения путей эвакуации. | СНиП 21-01-97* п.6.17 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович

«31» Мая 2017г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

про заданных

Зишита Зриха
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«31» Мая 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)